

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE EU DECLARATION OF CONFORMITY

Yo: Baxi S.p.A.
We:

Ubicado en: Via Trozzetti, 20 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY
Located in:

Declaro bajo mi propia responsabilidad que el producto:
Declare under our sole responsibility that the product:

Aparato: CALDERA DE GAS
Appliance: Wall hung gas boilers

MARCA / BRAND: BAXI

Modèl / Models	Certification CE CE Certificate
CUBIC 24/24 F	0085CU0338 NB: DVGW
CUBIC 28/28 F	
NEODENS LITE 24 AF	
NEODENS LITE 24/24 F	
NEODENS LITE 28/28 F	

Al que se refiere esta declaración en conformidad con la siguientes Directivas /
Reglamentos:

To which this declaration relates is in conformity with the following Directives / Regulations:

Reglamento de Aparatos de Gas (UE 2016/426)	Gas Appliances Regulation (EU 2016/426)
Directiva de Rendimiento de Calderas (92/42/CEE)	Gas Boiler Efficiency Directive (92/42/EEC)
Directiva de Baja Tension (2014/35/UE)	Low Voltage Directive (2014/35/EC)
Directiva de Compatibilidad Electromagnetica (2014/30/UE)	Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EC)
Directiva Diseño Ecológico (2009/125/CE)	Ecodesign Directive (2009/125/EC)
Reglamento Diseño Ecológico (UE 813/2013)	Ecodesign Regulation (EU 813/2013)
Reglamento Etiquetado Energético (UE 811/2013 - UE 2017/1369)	Energy Labelling Regulation (EU 811/2013 - EU 2017/1369)
Direttiva Sostanze pericolose (2011/65/UE - UE 2015/863 - UE 2017/2102)	Directiva Sustancias peligrosas (2011/65/EU - EU 2015/863 - EU 2017/2102)
Normas / Standards	EN15502-1:2012+A1:2015; EN15502-2-1:2012+A1:2016; EN13203-2:2018; EN15036-1:2006; EN60335-1:2012+A11:2014+A3:2017; EN60335-2-102:2016; EN62233:2008; EN55014-1: 2017; EN55014-2:2015; EN61000-3-2:2019; EN61000-3-3:2013

Bassano del Grappa, 08/11/2021

A. FAVERO
BAXI S.p.A – MD

EU-Baumusterprüfbescheinigung

EU type examination certificate

CE-0085CU0338Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich field of application	EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426) EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426)
Vertreiber distributor	Baxi Calefaccion S.L.U. C/ Lopez de Hoyos, 35 CP, E-28002 Madrid
Produktart product category	Gasheizkessel mit Abgasanlage: Brennwert-Kombiwasserheizer (3204)
Produktbezeichnung product description	Brennwert-Kombiwasserheizer
Modell model	NEOBIT iCONDENS...; NEODENS LITE...; CUBIC...
Bestimmungsländer countries of destination	AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MK, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte test reports	Ergänzungsprüfung: 20-00236-AB06-033 vom 05.08.2021 (EBI) Ergänzungsprüfung: 20-00449-033 vom 22.09.2020 (EBI)
Prüfgrundlagen test basis	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 15502-1 (01.10.2015) DIN EN 15502-2-1 (01.09.2017) DVGW CERT ZP 3100 (07.10.2020)
Ablaufdatum / AZ date of expiry / file no.	17.09.2029 / 21-0231-GER

27.09.2021 Kö I-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification bodyDeutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Elektrische Daten
electrical data

230 V AC, 50 Hz, IPX5D

Gerätekatategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E(S)	20/25 mbar	BE	
I3B/P	30 mbar	CY	
I3B/P	37 mbar	BE	
II2E3B/P	20, 30 mbar	LU	
II2ELL3B/P	20, 50 mbar	DE	
II2ELwLs3B/P	20,20,13, 37 mbar	PL	
II2Esi3B/P	20/25, 37 mbar	FR	
II2Esi3P	20/25, 37 mbar	FR	
II2H3B/P	20, 30 mbar	CH, CZ, EE, FI, GB, GR, HR, IE, IT, LT, LV, NO, RO, SE, SI, SK, TR	
II2H3B/P	20, 50 mbar	AT	
II2H3P	20, 37 mbar	AT, CH, CZ, EE, ES, FI, GB, GR, HR, IE, IT, LT, LV, NO, PT, RO, SE, SI, SK, TR	
II2H3P	20, 50 mbar	AT	
II2HM3B/P	20, 30 mbar	IT	
II2HM3P	20, 37 mbar	IT	
II2HS3B/P	25, 30 mbar	HU	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
NEOBIT iCONDENS 24/24 F; NEODENS LITE 24/24 F; CUBIC 24/24 F	Nennleistung: 4,8...20,0 kW Wärmebelastung (Hi): 4,9...20,6 (Trinkwasser: ...24,7) kW	
NEOBIT iCONDENS 28/28 F; NEODENS LITE 24 AF; NEODENS LITE 28/28 F; CUBIC 28/28 F	Nennleistung: 5,8...24,0 kW Wärmebelastung (Hi): 6,0...24,7 (Trinkwasser: ...28,9) kW	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Zusätzlich geprüfte Gerätekategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:

AL, BG, ES, MK, PT: II2H3B/P (20, 30 mbar)

AL, BG, MK: II2H3P (20, 37 mbar)

MK: I3B/P (30 mbar)

Gerätearten B23, B23P, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C43P, C53(x), C63(x), C83(x), C93(x), C(10)3(x), C(11)3(x), C(12)3(x) und C(15)3(x): entsprechend Installationsanleitung mit Abgassystemen der Fa. SIT (Zulassung Nr. 0476-CPR-8045) und Groppalli (Zulassung Nr. 2592-CPR-0001)

Der Konformitätsnachweis wird in den Nicht-EU-Staaten erst dann akzeptiert, wenn diese Staaten die EU-Gasgeräteverordnung EU/2016/426 in nationales Recht umgesetzt haben.

Die Anerkennung der CE-Kennzeichnung ist in Großbritannien zurzeit bis zum 01. Januar 2023 befristet.

Die Brennwertheizkessel sind für eine Zugabe von bis zu 20 Vol.-% Wasserstoff zum Erdgas (G20) als Brennstoff gemäß DVGW CERT ZP 3100 geeignet.

DVGW

EC type examination certificate**EG-Baumusterprüfbescheinigung****CE-0085CU0338**Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EC Efficiency Directive (92/42/EEC) EG-Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG)
Distributor <i>Vertreiber</i>	Baxi Calefaccion S.L.U. C/ Lopez de Hoyos, 35 CP, E-28002 Madrid
Product Category <i>Produktart</i>	Boilers with flue systems: Condensing combi water heater (3204)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Condensing combi water heater
Model <i>Modell</i>	NEOBIT iCONDENS...; NEODENS LITE...; CUBIC...
Type of Boiler <i>Heizkesseltyp</i>	condensing boiler
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	supplement test: 20-00236-AB06-033 from 05.08.2021 (EBI) supplement test: 20-00449-033 from 22.09.2020 (EBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/92/42 (21.05.1992)
File Number <i>Aktenzeichen</i>	21-0231-GWR

13.10.2021 Kö D-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der ZertifizierungsstelleDeutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-04DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Energy Labelling Energieeffizienzkennzeichnung
NEOBIT iCONDENS 24/24 F; NEODENS LITE 24/24 F; CUBIC 24/24 F	nominal heat output: 4,8...20,0 kW heat input (Hi): 4,9...20,6 (drinking water: ...24,7) kW	
NEOBIT iCONDENS 28/28 F; NEODENS LITE 24 AF; NEODENS LITE 28/28 F; CUBIC 28/28 F	nominal heat output: 5,8...24,0 kW heat input (Hi): 6,0...24,7 (drinking water: ...28,9) kW	

